



PÄÄSTEAMET



Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie: 19.09.2018 nr 6-2.1/2809

Meie: 17.10.2018 nr 7.2-3.4/16110-2

Kuuse tn 3 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Pärnu maakond, Tori vald, Tammiste küla, Kuuse tn 3 detailplaneeringu tuleohutuse osale.

1. Lahendamata päästetehnika ümberpööramise võimalus tupiktänava lõpus Kuuse tn 3 krundi juures.

Selgitus Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi.

Alus: § 126 lg 1 punkt 7

2. Asendada seletuskirjas lause planeeritavate ja olemasolevate hoonete vahel peab olema tagatud 8 m kuja (vahekauguse) nõue või tuletõkketarind. Tuletõkketarindid lahendatakse edasise projekteerimise käigus lausega hoonetevaheline kuja peab olema vähemalt kaheksa meetrit. Kui hoonetevaheline kuja on vähem kui kaheksa meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega.

3. Päästeameti Lääne Päästekeskuse andmebaasis puudub informatsioon viidatud kustutsvee mahuti kohta. Kohapealsel vaatlusel selgus, et veevõtukoht ei vasta EVS 812-6 nõuetele puudub kuivhüdrant, luuk asub üleval, tähistus puudub (pilt manuses).

Alus: Tuleohutuse seadus § 23 lg 2

Päästeameti Lääne päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas
büroo/ametikoht
Lääne päästkeskus

Lisa(d):

1. Foto viidatud kustutusvee mahutist

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee