



PÄASTEAMET



Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie: 19.09.2018 nr 6-2.1/2808

Meie: 17.10.2018 nr 7.2-3.4/16107-2

Soovikusalu kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Pärnu maakond, Tori vald, Tammiste küla, Soovikusalu kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmisel põhjusel.

1. Planeeringust ei selgu planeeringuala kustutusvee vajadus. Kas planeeritavate hüdrantide asukohad vastavad EVS 812-6 punktis 6.3.12 sätestatule?

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee