



**PÄÄSTEAMET**

Andres Hirvela  
Sauga Vallavalitsus  
sauga@sauga.ee

Teie: 13.06.2017 nr 7-1.2/454

Meie: 27.06.2017 nr 7.2-3.4/12422-2

**Ettepanekute taotlus DP  
lähteseisukohtade kohta**

Austatud Andres Hirvela

Olete saatnud Päästeameti Lääne päästekeskusele taotluse lähteseisukohtade esitamiseks aadressil Maekuoja kinnistul Räägu küla Sauga vald Pärnumaa detailplaneeringuga Sauga jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Päästeameti Lääne päästekeskuse seisukohad Teie poolt esitatud taotlusele on järgmised:

1. Jõe äärse ehituskeeluvööndi vähendamisel tuleb tagada planeerimisseaduse § 126 lg 1 p4 ja Siseministri 30.03.2017 a määruse nr 17 § 50 alusel päästetehnikaga juurdepääs ehitise, ühe korteriga elamu, peasissepääsule lähemale kui 50 m;
2. Ehituskeeluvööndi vähendamisel tuleb kirjeldada ehitise jõeäärsel alal toimimist ohustava üleujutuse võimalikust ja vajadusel esitada meetmed üleujutusest tekkivate ohtude vähendamiseks planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 4 ja 5 alusel;
3. Detailplaneeringu koostamisel on vajalik kirjeldada kallasrajale avaliku juurdepääsu tagamise lahendus planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 10 alusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Erti Suurtalu  
peainspektor  
Lääne päästekeskus, Ohutusjärelvalve büroo  
4892013  
erti.suurtalu@rescue.ee