



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas  
Tori Vallavalitsus  
tori@torivald.ee

Teie: 10.06.2019 nr 6-2.1/1769

Meie: 20.06.2019 nr 7.2-3.4/7584-2

### **Detailplaneeringu lähteseisukohtade esitamine**

Austatud Signe Rõngas

Pulli küla Aluste kinnistu detailplaneeringu koostamisega peab olema lahendatud planeeringu ala välise tulekusutusvee lahendus vastavalt EVS 812-6-2012+A1+A2 esitatud nõuetele. Juurdepääsuteede lahendus ja ehitiste vaheline kuja peab vastama Sim 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ning EVS 812-8:2018 esitatud nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marko Raap  
peainspektor  
Ohutusjärelvalve büroo  
Lääne päästkeskus

Marko Raap  
+372 3848813  
marko.raap@rescue.ee