



PÄÄSTEAMET

Piret Kallas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie: 05.06.2019 nr 6-2.1/1708

Meie: 18.06.2019 nr 7.2-3.4/7354-2

Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Austatud Piret Kallas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Henri Projekt OÜ koostatud Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Martini kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosale järgmisel põhjustel:

1. Planeeringu seletuskirjas esitatud tuletõrje veevõtukohta kaugus ei vasta EVS 812-6:2012+A1+A2 nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marko Raap
peainspektor
Ohutusjärelvalve büroo
Lääne päästekeskus

Marko Raap
+372 3848813
marko.raap@rescue.ee