



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 28.04.2020 nr 6-2.1/1176

Meie 08.05.2020 nr 7.2-3.4/4584-2

Lauri DP kooskõlastamine

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse OÜ Linnak, poolt koostatud töö nr 2002 Pärnu maakond, Tori vald, Kiisa küla, Lauri maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

Päästeameti Lääne päästekeskus juhib tähelepanu asjaolule, et planeeringus viidatakse kustutusvee tagamise lahenduses EVS 812-6:2012 mõistes hajaasustusele, kus naaberkinnistute ehitiste vaheline kuja on 40 meetrit. Planeeringus on hoonestusalad planeeritud lähemale, kui 36 meetrit kinnistu piirist. Tulevikus võib see tuua kaasa naaberkinnistute omanikele kohustuse välja ehitada kustutusveehoidla, või piirata ehitusõiguse realiseerimist kinnistul 4 meetri kaugusel kinnistu piirist.

Kooskõlastus on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 1578-2020-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762

margo.kubjas@rescue.ee