



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 12.11.2020 nr 6-2.1/3363

Meie 19.11.2020 nr 7.2-3.4/10829-2

**Päästeameti Lääne päästkeskuse
seisukohad Aru ja Ado-Metsa DP KSH
kohta**

Austatud Signe Rõngas

Kui tegemist on tanklaga, kus on lisaks vedelkütusele ka vedelgaasimahuti, siis võib arvestada, et tegemist saab olema ohtliku ettevõttega. Seega hetkel ei ole arvestatud planeeritava riskiallikaga (Kemikaaliseaduse § 32 mõistes) ja selle mõju hinnangut ning kaitsemeetmeid, mida rakendatakse. Lisaks sellele peaks tankla osas olema viide määrus nr 87 küttegaasi määrulesele, et ohutuskujad kõrvalehitistega oleks tagatud (hotell; kauplus; turulett; infopunkt; parkla, kus transpordivahendites võivad ööbida inimesed jne) ja ka muud olulised gaasimahutitele ja torustikele esitatavad nõuded. Kui KSH raames ohtliku ettevõtte riske ei hinnata, tuleb selle kohta teha iseseisev riskianalüüs.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästkeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee