



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas  
Tori Vallavalitsus  
tori@torivald.ee

Teie 25.11.2021 nr 6-2.1/2622-8

Meie 03.12.2021 nr 7.2-3.4/1378-7

### **Aru ja Ado-Metsa DP kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse K-Projekt Aktsiaselts poolt koostatud töö nr 20083 Pärnu maakond, Tori vald, Elbu küla, Aru ja Ado-Metsa maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmistel põhjustel:

1. Palun märkida detailplaneeringu seletuskirjas, kas tegu on ohtliku ettevõttega.
2. Palun märkida seletuskirja ohtlike ainete kogus tonnides ning mahutite täituvus.
3. Seletuskirjas ei ole märgitud, kas LPG mahuti on maapeale või maa-alune. Riskianalüüsis on välja toodud, et tegu on maa-aluse mahutiga.
4. Palun lisada seletuskirja ka, et vastavalt määrusele „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“ § 16 lg 2 välja toodule on mahutite kaugused välistest objektidest tagatud.  
Alus: KemS § 32 lg 5 p 2

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2331-2021-2

Päästeameti Lääne päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästkeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee