



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 02.09.2021 nr 6-2.1/2622

Meie 13.09.2021 nr 7.2-3.4/1378-5

Aru ja Ado-Metsa DP kooskõlastamisest keeldumine

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest K-Projekt Aktsiaselts poolt koostatud töö nr 20083 Pärnu maakond, Tori vald, Elbu küla, Aru ja Aldo-Metsa maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmistel põhjustel:

1. Tankla detailplaneeringust ei selgu, kui palju ja mis liiki kütust territooriumil hakatakse ladustama. Samuti ei ole ära kajastatud, kas planeeritavad kütusemahutid on maapealsed või maa-alused.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4 ja p 21
2. Lisaks on vajalik EVS 812-5:2014 „Kütuse terminalide ja tanklate tuleohutus“ standardi p 5.2.1 lähtudes koostada põlevvedelike käitlemise planeerimisel alati riskianalüüs.
Alus: PlanS § 11 lg 1
3. Detailplaneeringus tuleb ära määratleda vähemalt mahutite (sh ka gaasi) paiknemine ja asukoht, et saaks detailplaneeringu raames veenduda, et nende planeeritav asukoht vastab „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“ määruses ja EVS 812-5:2014 sätestatud nõuetele.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4 ja p 9.

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2221-2021-2

Päästeameti Lääne päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas

Ohutusjärelvalve büroo

nõunik

Lääne päästkeskus

Margo Kubjas

+372 4549762

margo.kubjas@rescue.ee