



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 17.09.2021 nr 6-2.1/2815

Meie 04.10.2021 nr 7.2-3.4/5662-3

**Kingutamme detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Ruumi Grupp OÜ poolt koostatud töö nr DP-01/06-2021 Pärnu maakond, Tori vald, Rütavere küla, Kingutamme maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmisel põhjusel:

Välise kustutusvee tagamise lahendus ei ole kooskõlas Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga kauguse osas, mis on kuni 400 meetrit hoonestusest mööda teed möödes.

Alus: PlanS §126 lg 1 p 4 ja TuoS § 23 lg 2 ja § 24 lg 4

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2249-2021-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee