

RE: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

[Madis Veber <madis@sindivesi.ee>](mailto:madis@sindivesi.ee)

Wed 20/10/2021 09:56

To: Karri Tiigisoon <Karri@ekeprojekt.ee>;

Tere,
Selle variandi kooskõlastan.

Tervitades,
Madis Veber
OÜ Sindi Vesi juhataja
tel. 569 067 68

From: Karri Tiigisoon [mailto:Karri@ekeprojekt.ee]
Sent: Tuesday, October 19, 2021 10:27 PM
To: Madis Veber
Subject: Re: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Saadan uuesti. Loodetavasti on parem.

Parimat
[Karri Tiigisoon](#)
arhitekt/projektijuht
Pärnu EKE Projekt AS
tel: +372 52 75 815
e-post: karri@ekeprojekt.ee

From: Madis Veber <madis@sindivesi.ee>
Sent: 19 October 2021 08:26:32
To: Karri Tiigisoon
Subject: RE: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Täpsustuseks veel,
leppisime ju kokku et paraleelseid trasse ei projekteeri, Sõlmest VS-15 peab d-40 veetoru asendama d-63-ga kuni VT-1-ni. peale seda üleminek 63-40 see torustik kuni kinnistu piirini enne kinnistu piiri liitumispunkt/maakraan ja siis edasi kinnistule, kanalile peab olema ka projekteeritud kontrollkaev (min d-400)

Tervitades,
Madis Veber
OÜ Sindi Vesi juhataja
tel. 569 067 68

kinnistu piiri vahetus läheduses.

From: Karri Tiigisoon [mailto:Karri@ekeprojekt.ee]
Sent: Monday, October 18, 2021 10:47 PM

To: Madis Veber

Subject: Re: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Tere!

Saadan kooskõlastamiseks Tori Treeningraja detailplaneeringu.

Palve on, et saaksite esimesel võimalusel selle üle vaadata, sest planeering peab saama sellel aastal kehtestatud.

Parimatega

[Karri Tiigisoone](#)

arhitekt/projektijuht

Pärnu EKE Projekt AS

tel: +372 52 75 815

e-post: karri@ekeprojekt.ee

From: Madis Veber <madis@sindivesi.ee>

Sent: 08 October 2021 09:06:21

To: Karri Tiigisoone

Subject: RE: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Tere,

Minu mõte oleks veetrass välja vahetada 63-se vastu kuni hargnemiseni, paraleeltrassi ei oleks vaja rajada.

Tervitades,

Madis Veber

OÜ Sindi Vesi juhataja

tel. 569 067 68

From: Karri Tiigisoone [<mailto:karri@ekeprojekt.ee>]

Sent: Friday, October 08, 2021 7:49 AM

To: Madis Veber

Subject: Re: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Kuna kanalisatsiooni liitumispunkt on antud kaevu KK9 ja vesi hargnemisest 95, kas ma siis peaksin edasi minema paralleeltorustikuga olemasoleva torustiku kõrval, sest Treeningraja kinnistule pääsemiseks tuleb edasi minna piki Muuseumi teed?

Lugupidamisega

[Karri Tiigisoone](#)

arhitekt/projektijuht

Pärnu EKE Projekt AS

tel: +372 52 75 815

e-post: karri@ekeprojekt.ee

From: Madis Veber <madis@sindivesi.ee>

Sent: 07 October 2021 07:48:56

To: Karri Tiigisoone

Subject: RE: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Tere,

On väljaehitatud need on ka saadetud teostusjooniste peal näha.

Tervitades,
Madis Veber
OÜ Sindi Vesi juhataja
tel. 569 067 68

From: Karri Tiigisoon [mailto:Karri@ekeprojekt.ee]
Sent: Thursday, October 07, 2021 7:43 AM
To: Madis Veber
Subject: Re: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Küsin veel seda, et kas Muuseumi teel on trassid juba välja ehitatud või ongi ühendused seal, kuhu te ühendused andsite?

Lugupidamisega
[Karri Tiigisoon](#)
arhitekt/projektijuht
Pärnu EKE Projekt AS
tel: +372 52 75 815
e-post: karri@ekeprojekt.ee

From: Madis Veber <madis@sindivesi.ee>
Sent: 01 October 2021 08:13:49
To: Karri Tiigisoon
Subject: RE: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Tere,
Pakun välja nii Kanali kui ka vee ühendused Pärnu mnt Tuletõrjemahutite ligiduses.
1. Kanal Kaevu KK9-1 d-160
2.Vesi Hargnemisest 95 kus praegu läheb d-63 üle d-40 -ks(selle ülemineku asendaks 63 ja liitumispunkti teeks kinnistu piirile ja seal oleks üleminek 63-40.

Tervitades,
Madis Veber
OÜ Sindi Vesi juhataja
tel. 569 067 68

From: Karri Tiigisoon [mailto:Karri@ekeprojekt.ee]
Sent: Thursday, September 30, 2021 4:13 PM
To: Madis Veber
Subject: Re: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Tere, Madis

Kas te saadate kokkupandud joonis alusel tehnilised tingimused või lahendan selle joonise alusel ise?

Parimat
[Karri Tiigisoon](#)
arhitekt/projektijuht
Pärnu EKE Projekt AS
tel: +372 52 75 815

e-post: karri@ekeprojekt.ee

From: Karri Tiigisoon
Sent: 03 September 2021 13:33:36
To: Madis Veber
Subject: RE: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Kas nii sobib? Panin praegu ainult teostusjoonise peale.

Parimat
Karri Tiigisoon
arhitekt/projektijuht
Pärnu EKE Projekt AS
tel: +372 52 75 815
e-post: karri@ekeprojekt.ee

From: Madis Veber <madis@sindivesi.ee>
Sent: Thursday, September 2, 2021 3:04 PM
To: Karri Tiigisoon <Karri@ekeprojekt.ee>
Subject: RE: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Tere,
Saadan Tori trasside plaanid ,tõsta vajalik oma projektile siis on selge mis ja kuidas.

Tervitades,
Madis Veber
OÜ Sindi Vesi juhataja
tel. 569 067 68

From: Karri Tiigisoon [<mailto:karri@ekeprojekt.ee>]
Sent: Monday, August 30, 2021 3:49 PM
To: Info
Subject: RE: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Tere, Madis

Saadan Hobusekasvanduse planeeringu joonise. Kandsin peale 2 võimalikku liitumispunkti asukohta. Üks on siis Rehe tänava otsas, kust trassidega maneežideni on suhteliselt pikk maa tulla ja teine oleks siis Muuseumi tee otsas, kust oleks maneežideni veidi lühem maa. Panin plaanile ka võimaliku puurkaevu asukoha, kui seda kaaluda. Krundi häda on see, et avaliku teege kokkupuutepunkt on sellel vaid rehe tänava kaudu, aga kuna naaberkinnistu on samuti hobusekasvanduse oma, siis ei tohiks probleemi olla ka selle kaudu tulla.

Maneežide asukohta väga muuta ei saa, sest kuna Tori hobusekasvanduse hooned on muinsuskaitse all, siis peab maanteelt jääma neile ka vaade, mistõttu loogiline asukoht ongi seal, kuhu nad praegu planeeritud on. Lisan juurde ka maneežide esialgsed plaanid. Kas neil plaanidel saab olema ka mingi sarnasus hiljem reaalselt projekteeritava/ehitavatava, seda mina öelda ei oska, sest seal tuleb veel ka arhitektuurivõistlus.

Samuti on kanalisatsioonile vaja lahendust. Kas Toris on võrk või on võimalik omapuhastiga asjad ära ajada? Veetrassi toomine kaugemalt on ilmselt lihtsam, kui kanalisatsiooni vedamine.

Palun vaadake üle ja vajadusel saame siis kokku.

Lugupidamisega
[Karri Tiigisoone](#)
arhitekt/projektijuht
Pärnu EKE Projekt AS
tel: +372 52 75 815
e-post: karri@ekeprojekt.ee

From: Info <info@sindivesi.ee>
Sent: Thursday, June 17, 2021 7:29 AM
To: Karri Tiigisoone <Karri@ekeprojekt.ee>
Subject: Fw: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

From: [Madis Veber](#)
Sent: Wednesday, June 16, 2021 4:03 PM
To: 'Info'
Subject: RE: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Tere,
Euro on ju hetkel iflatsioonirajal,meid huvitab veetarbimine päevas ,kuus(inimesed,loomad,pesuvesi ,kastmisvesi jne meie ju ei tea seda,muidu on nii nagu mõnes uuselamurajoonis on antud projekteerimistingimused normi järgsed aga kõik hakkavad korraga kastma ,basseine täitma ning kui vett ei jätku ja pumbajaama tootlikkus puhastusseadmete näol ei ole võimaline kv vett tootma oleme meie süüdi,minu jutt päädib sellega ,et kui vee tarbimine tõuseb hüppeliselt tuleks mõelda oma puurkaevu ehitamisele.

Tervitades,
Madis Veber
OÜ Sindi Vesi juhataja
tel. 569 067 68

From: Info [<mailto:info@sindivesi.ee>]
Sent: Wednesday, June 16, 2021 2:12 PM
To: Madis Veber
Subject: Fw: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

From: [Karri Tiigisoone](#)
Sent: Wednesday, June 16, 2021 1:57 PM
To: info@sindivesi.ee
Subject: Treeningraja DP - tehnilisi tingimusi

Tere!

Palun tehnilisi tingimusi Toris Treeningraja kinnistu detailplaneeringule (80803:001:0996).
Täpset veekulu on keeruline öelda, kuna tegemist ei ole tavapärase tarbijaga, aga sain infot niipalju, et ühe hobuse pesemine maksab aastas ca 15-16 €. Hetkel on Treeningraja kinnistule planeeritud hobubokse ca 50-le hobusele. Samas suvel on suurüritused, kus on veetarbimine kindlasti suurem, töötab kohvik, hobuseid ja inimesi on rohkem.

Lugupidamisega
[Karri Tiigisoone](#)

20.10.21 16:15

Mail - Karri@ekeprojekt.ee

arhitekt/projektijuht
Pärnu EKE Projekt AS
tel: +372 52 75 815
e-post: karri@ekeprojekt.ee