



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 15.02.2022 nr 6-2.1/1521

Meie 28.02.2022 nr 7.2-3.4/909-2

Kati detailplaneeringu kooskõlastamine.

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Terav Kera OÜ poolt koostatud töö nr DP-17-21 Pärnu maakond, Tori vald, Pulli küla, Kati maa-ala detailplaneeringu tuleohutuse osale.

Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. Viidatud määrus ei käsitle hajaasustuse leevendust, seega ei saa välise kustutusvee tagamisel tugineda standardi EVS 812-6 lahendusele.

Kooskõlastus on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2448-2022-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee