



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie nr

Meie 15.06.2022 nr 7.2-3.4/3261-2

Sindi tee 7 ja 7a detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine.

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest OÜ Ferrysan poolt koostatud töö nr 8-20 Pärnu maakond, Tori vald, Kõrsa küla, Sindi tee 7 ja 7a maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmistel põhjustel:

1. Planeerimisel aluseks võetud siseministri 30.03.2017 a määrus nr 17, „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ on kehtetu redaktsioon.
2. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga.
3. Määramata välise kustutusvee kogus l/sek. Päästeametile teadaolevalt on planeeringus viidatud tuletõrjehüdrandi veeloovutusvõime 8,3 l/sek.
4. Määramata päästetehnika ümberpööramise platside mõõtmed.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4 ja 7

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2641-2022-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee