



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 09.06.2022 nr 6-2.1/3593

Meie 20.06.2022 nr 7.2-3.4/3811-2

**Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee
5 ja Kastani tee DP kooskõlastamisest
keeldumine.**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Linnak OÜ poolt koostatud töö nr 2108 Pärnu maakond, Tori vald, Tammiste küla, Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee 5 ja Kastani tee maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmistel põhjustel:

1. Planeeringujooniselt ei ole tuvastatav tuletõrjehüdrandi asukoht ja teenindusraadius.
2. Kastani Põik tänava lõpus olev ringtee ei taga vajaminevat pöörderaadiust, mis on päästeauto puhul 10 meetrit.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4 ja 7

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2662-2022-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee