

## Piret Kallas

---

**Saatja:** geopank@telia.ee  
**Saatmisaeg:** neljapäev, 10. november 2022 08:45  
**Adressaat:** Piret Kallas  
**Teema:** Taotlus koodiga DP3395 on Teile tagastatud täiendamiseks.

**Järeltegevuse lipp:** Järeltegevus  
**Olekulipp:** Lipuga märgitud

**AmphoraltemId:** 26539

Lp. PIRET KALLAS!

Taotlus koodiga DP3395 Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond : Ranna tn 1, 3 ja 5 DP on Teile tagastatud täiendamiseks.

Lisan Telia poolsed kommentaarid: Tehnovõrkude plaanil näidatakse väidetavat kunagi projekteeritud sidetrassi kasutusest kõrvaldatud vask kaablite pealt. Pärnu mnt ja Supluse tn nurgal on sidekaev SDI-30, uus põhitrass tuleks sealt (täna seda veel ei ole). Lisaks võib panna kommentaaridesse juurde : Iga kinnistule/hoonele näha ette individuaalsed sidekanalisatsiooni/mikrorustiku sisendid planeeritavast põhitrassist. Vastavalt vajadusele kasutada KKS tüüpi sidekaevusid. Sidetrassi nõutav sügavus pinnases 0,7m, teekatte all 1m. Planeeritavad sidekaevud ei tohi jääda planeeritava sõidutee alale. Näha ette kõik meetmed ja tööd olemasolevate Telia Eesti liinirajatiste kaitseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus. Tööprojekti koostamiseks taotleda täiendavad tehnilised tingimused.

Lugupidamisega  
Hans Sild  
Projekti kooskõlastaja  
Hans.Sild@boftel.com  
523 8143

Juhul kui Telia poolt on lisatud dokumente, on neid võimalik vaadata e-teeninduses.  
NB! Kiri on väljastatud automaatselt, palume sellele mitte vastata.