



TRANSPORDIAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 20.03.2023 nr 6-2.1/969

Meie 10.04.2023 nr 7.2-2/23/6297-2

**Ettepaneku esitamine Põntsi kinnistu
detailplaneeringu eelnõu avaliku
väljapaneku ajal**

Teavitasite meid Põntsi kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalikust väljapanekust 04.04-03.05.2023. 21.07.2022 kirjaga nr 7.2-2/22/14096-2 esitasime seisukohad detailplaneeringu koostamiseks. Kirja punktis 8 tõime välja sadevee ärajuhtimise nõuded, millega ei ole arvestatud.

Planeeringuga kavandatud asfaltbetoonkattega laoplatsilt ja sõiduteelt juhitakse sadeveed kraavidega riigitee nr 5 km 21,434 truupi (d=0,8 m). Kui teekraavidesse sademete juhtimine on vältimatu, tuleb tagada truupide, kraavide läbilaskevõime ja muldkeha niiskusrežiim.

Palume hinnata arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide seisukorda ja läbilaskevõimet, teostada läbilaskearvutused ning korrigeerida planeeringut vastavalt. Kraavide seisukorda tuleb hinnata maaparandusehitise eesvooluni. Sadeveearvutused lisada kooskõlastamiseks esitatava planeeringu koosseisu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind
juhtivspetsialist
projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus

Anna Palusalu
58507716, Anna.Palusalu@transpordiamet.ee