



PÄÄSTEAMET

Helle-Triin Hansumäe
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 22.05.2023 nr 6-2.1/1840

Meie 06.06.2023 nr 7.2-3.4/3547-2

Jõhvika tn 16 DP kooskõlastamine

Austatud Helle-Triin Hansumäe

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Terav Kera OÜ poolt koostatud töö nr. DP-03-23 Pärnu maakond, tori vald, Tammiste küla Jõhvika tn 16 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale.

Märkus: Vastavalt kehtivale siseministri 18.02.2021 määrusele nr 10 „Veevõtukooha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ peab olema tagatud tulekustutusvee vooluhulk 10 l/s kolme tunni jooksul.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Raud
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud
+372 4447836
anastasia.raud@rescue.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585