



PÄÄSTEAMET

Helle-Triin Hansumäe
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 05.07.2023 nr 6-2.1/2298

Meie 31.07.2023 nr 7.2-3.4/4791-2

Uue-Pedi DP kooskõlastamisest keeldumine

Austatud Helle-Triin Hansumäe

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Arvi Vainula Projektbüroo OÜ, poolt koostatud töö nr 2022005 Tori vald, Eametsa küla, Uue-Pedi kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Detailplaneeringu seletuskirja tuleohutuse osas puudub viide määrus 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“, mis on ülimuslik standardite suhtes (kehib alates 01.01.2023) ning määratleb veevõtukoha kauguse ehitisest ja asukoha (§ 6) ning nõuded veevooluhulgale veevõtukohas (§ 7).
2. Käesolevas detailplaneeringus välja töötatud tuletõrjevee tagamise tehnilises lahenduses on tehnovõrkude joonisel näidatud kaugus raadiustena hüdrandi asukohast planeeritavate kinnistute suhtes. Vastavalt määrus 10 § 6. Veevõtukoha kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Jaanus Ots
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Jaanus Ots
+372 53502189
jaanus.ots@rescue.ee