

Piret Kallas

Saatja: Neeme Püss
Saatmisaeg: esmaspäev, 12. juuni 2023 13:54
Adressaat: Piret Kallas
Teema: Ed: 6-2.1/2071 Ranna tn 1, 3 ja 5 kinnistute DP kooskõlastamine
Manused: Ranna_tn_5_IKO.pdf

Amphoraltemld: 29927

Tere

Kinnistut Ranna tn 5 läbib veetorstik De110. Torustikul on kaitsetsoon ja sinna on keelatud peale istutada puid/põõsaid nagu on märgitud eskiisil. Manuses servituudi joonis. Kiinnistute Ranna tn 1, 3, 5 tuleb VK trasside projekteerimiseks taotleda Sindi Vesi OÜ-st tehnilised tingimused.

Lugupidamisega,

Neeme Püss
[OÜ Sindi Vesi](#)
Juhatuse liige
Tel. +372 53345787

Saatja: Sindi Vesi <info@sindivesi.ee>
Saatmisaeg: esmaspäev, 12. juuni 2023 13:17
Adressaat: Neeme Püss <neeme.puss@sindivesi.ee>
Teema: FW: 6-2.1/2071 Ranna tn 1, 3 ja 5 kinnistute DP kooskõlastamine

From: piret.kallas@torivald.ee <piret.kallas@torivald.ee>
Sent: Monday, June 12, 2023 1:11 PM
To: Sindi Vesi <info@sindivesi.ee>
Subject: 6-2.1/2071 Ranna tn 1, 3 ja 5 kinnistute DP kooskõlastamine

Tere

Saadan planeeringu tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks.

Parimaga

Piret Kallas

tel 5198 4663