

Tere.

Printsu DP.

Positsioonide 26 ja 27 planeeritud veetrassi veevarustuse saamiseks tuleb arendajal projekteerida ja välja ehitada veetoru Pe De 110 Tuhkru teele (Nugise tee ja Soobli tee vaheline lõik).

Lugupidamisega

Tõnu Alabert

OÜ Sindi Vesi piirkonnajuht

Tel: 519 953 48

www.sindivesi.ee