



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 19.09.2023 nr 6-2.1/3202

Meie 10.10.2023 nr 7.2-3.4/6411-2

Lepplaane tn 11 DP kooskõlastamine

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Omikron Invest OÜ poolt koostatud töö nr 2022-12 Pärnu maakond, Tori vald, Are alevik, Lepplaane tn 11 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Ehitistevaheliste tuleohutuskujade määramisel tuleb lähtuda hetkel kehtivatest õigus- ja tehnilistest normidest. Planeeringus viidatud EPN 10.1 „Ehitiste tuleohutus“ ei ole kehtiv norm.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 9.
2. Kirjeldamata juurdepääsutee laius ja kandevõime.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 5.
3. Viidatud olemasolevad veevõtukohad ei ole tuvastatavad situatsiooniskeemil. Üle kontrollida veevõtukohta kaugus planeeritavast alast. Veevõtukohta kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.
4. Väliste kustutusvee projekteerimisel tuleb arvestada Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 “Veevõtukohta rajamise, katsetamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded tingimused ning kord”.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Raud

Ohutusjärelvalve büroo inspektor

Lääne päästekeskus

Anastasia Raud

+372 5334 5835

anastasia.raud@rescue.ee