

## Piret Kallas

---

**Saatja:** Mairit Leemets <mairit.leemets@parnuvesi.ee>  
**Saatmisaeg:** teisipäev, 9. juuli 2024 15:52  
**Adressaat:** Piret Kallas  
**Koopia:** Janika Jürgenson  
**Teema:** RE: 6-2.1/2377 Tõela tn 11a DP kooskõlastamine  
**Manused:** Toela\_tn\_11a\_DP\_submission\_26797.asice

**Järeltegevuse lipp:** Järeltegevus  
**Olekulipp:** Lipuga märgitud

**Amphoraltemld:** 35719

Tere

Edastan DP nr 7-23, "Tõela tn 11a kinnistu detailplaneering" läbivaatusel täheldatud märkused lahendamiseks.

- 1) Planeeritud peatorustikele määrata läbimõõdud.
- 2) Isevoolne reoveekanalisisatsioon planeerida kõrguslikult. Asendiplaanile lisada pumpla planeeritav maapinna kõrgus ja isevoelse torustiku põhjakõrgus. Planeeritud torustiku põhjakõrgused ja maapinna kõrgused näidata ära peatorustiku pöördekohtades ja peatorustiku lõpp-punktis. Peatorustiku min languks määrata 0,007.
- 3) Asendiplaanil välja tuua, et millised torustikud on planeeritud ÜVK osasse ning millised tarbimiskoha alla jäävad torustikud. Hetkel asendiplaani vaadates läheb kinnistutele liitumispunktist edasi sama värviga määratud torustik, mis olevat ÜVK osa.
- 4) Planeering siduda Tõela tn 7b kinnistu detailplaneeringu lahendusega. Planeerida V ja K torustiku perspektiivsed otsad Tõela tn 7b kinnistupiiri juurde (planeeritud kinnistu POS 32 eest planeeritud sissepääsu tee Tõela tn 7b kinnistule).

Lugupidamisega

Mairit Leemets  
AS Pärnu Vesi  
insener-projektijuht  
E-post: [Mairit.Leemets@parnuvesi.ee](mailto:Mairit.Leemets@parnuvesi.ee)

AS Pärnu Vesi, Vingi tn 13, 80010 PÄRNU, tel 4455 665  
Koduleht [www.parnuvesi.ee](http://www.parnuvesi.ee)



---

**From:** Meelis Martin <meelis.martin@parnuvesi.ee>  
**Sent:** Friday, July 5, 2024 4:38 PM  
**To:** [piret.kallas@torivald.ee](mailto:piret.kallas@torivald.ee)  
**Cc:** Mairit Leemets <mairit.leemets@parnuvesi.ee>  
**Subject:** RE: 6-2.1/2377 Tõela tn 11a DP kooskõlastamine

Tere

DP võetud menetlusse.

Lugupidamisega

Meelis Martin  
AS Pärnu Vesi  
inseneriteenistuse juht  
[meelis.martin@parnuvesi.ee](mailto:meelis.martin@parnuvesi.ee)  
tel 5331 1540



---

**From:** [piret.kallas@torivald.ee](mailto:piret.kallas@torivald.ee) <[piret.kallas@torivald.ee](mailto:piret.kallas@torivald.ee)>  
**Sent:** Thursday, July 4, 2024 12:04 PM  
**To:** [vesi@parnuvesi.ee](mailto:vesi@parnuvesi.ee)  
**Subject:** 6-2.1/2377 Tõela tn 11a DP kooskõlastamine

Tere

Saadan Sindi linnas Tõela tn 11a detailplaneeringu materjalid tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks.

Parimaga

Piret Kallas

tel 5198 4663

<https://server.amphora.ee/torivv/filesshare.aspx?token=e6e2932c-14a3-4d41-8993-b4d3b08d8eeb>