



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 31.03.2020 nr 6-7/891

Meie 15.04.2020 nr 7.2-3.4/3648-2

**Päästeameti Lääne päästkeskuse
ettepanekud ja seisukohad
üldplaneeringule**

Austatud Signe Rõngas

Päästeameti Lääne päästkeskus esitab alljärgnevad ettepanekud üldplaneeringu koostamisele:

1. Üldplaneeringus peab selguma olemasolevad ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted ja nende ohualad, mõju hinnang olemasolevale. Lisaks tuleb üldplaneeringus kajastada planeeritavad riskiallikad (OE ja SOE) ja nende mõju hinnang planeeritavale ning kaitsemeetmed (kuhu piirkonda võib OE ja SOE ehitada). Olemasolevate tuletõrje veevõtukohtade ja ohtlike ettevõtete andmed on leitavad https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA11AH5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=878&zlevel=4,415906.25,6457328.125&setlegend=HMAOHT_VESIVARUSTUS=1
Täpsem juhend lisatud kaasa Lisa 1.
2. Üldplaneeringus tuleb ette näha tuletõrje veevarustus, see on oluline tagamaks kohaliku elukeskkonna turvalisust. Siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 54 lg 1, 2, 3 alusel on oluline määrata üldplaneeringu seletuskirjas ja joonistel tuletõrje veevõtukohtade asukohad, - juurdepääsud, -tüübid, -kitsendused ja tingimused rajamise kohustuse kohta.
3. Päästeteenuse kättesaadavus ei tohi halveneda.
4. Pärnu jõe kaldale kaldarajatiste planeerimisel kohustus küsida arvamust kohalikult päästeasutuselt veeskamiskoha rajamise vajaduse kohta.

5. Üleujutusvalade tähistamine kaardil.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas

büroo/ametikoht

Lääne päästkeskus

Lisa(d):

1. Kemikaaliseaduse § 32 alusel maakasutuse planeerimine ja projekteerimine.

Margo Kubjas

+372 4549762

margo.kubjas@rescue.ee