



MÄRKUSED:

- liitumiskilp mastile nr 4 paigaldatakse liitumislepingu raames
- olemasolevad mastid 0, 1, 2, 3, 4 on projekteeritud ühiskasutusse 0,4kV liiniga
- mastid 5 ja 6 paigaldatakse käesoleva projekti raames
- projekteeritud tarbija jaotuskilp ja kaablid paigaldada järgides EE Ettevõttestandardi EE 10421629 JV ST 5 nõudeid
- L1 on kasutuses pideva toitena kilbist LK, L2 on kasutuses valgustite toitena, L3 on kasutuses valgustite 50% säästubloki juhtimiseks
- hämaralüliti paigaldada masti nr. 5



ELWO AS
Pärnu 80010
Ehitajate tee 14
EL10121696-0001
tel 443 4925

OBJEKT
Sauga Vallavalitsus
Uuekalda tn. valgustus
Uuekalda tn., Sauga vald, Pärnumaa

JOONISE NIMI
Valgustuse skeem
EL02 valgustuse skeem.dwg

Projekti juht	Projekteeris
V.Vaimann	N.Vaimann

Litera
EL02
Töö nr.
1737-03-15

Stadium
PP
Mõõtkava

Leht
1/1