



MÄRKUSED:

- SUSI alajaama F1 liin AMKA 3x70+95 on paigaldatud mastidest tänava poole
- tänavavalgustuse toiteliin AMKA 3x16+25 paigaldada mastidest kinnistute poole
- mastidele 0....6 paigaldatakse tänavavalgustid P-kronsteiniga L=1,5m

Kuup24.05.2015		ELWO AS Pärnu 80010 Ehitajate tee 14 EL10121696-0001 tel 443 4925	OBJEKT Sauga Vallavalitsus Uuekalda tn. valgustus Uuekalda tn., Sauga vald, Pärnumaa	JOONISE NIMI Mastide vaated EL04 paigaldusjoonis.dwg	Projekti juht V.Vaimann	Projekteeris N.Vaimanni	Litera EL04 Töö nr. 1737-03-15	Stadium PP Mõõtkava ---	Leht 1/1