



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 07.01.2021 nr 6-2.1/63

Meie 04.02.2021 nr 7.2-3.4/12101-3

Lääne päästkeskuse ettepanekud Uus- Allikivi DP lähteseisukohtadele

Austatud Signe Rõngas

1. Planeeringu tuleohutus lahendada vastavuses kehtivale seadusandlusele.
2. Välise kustutusvee lahenduse juures pöörata kindlasti tähelepanu planeeritavate ehitiste tuleohuklassile ja suurimale tuletõkkesektsiooni pindalale. Tagatava vee hulk määrata vastavuses EVS_812_6_2012+A1+A2 Tabel 2 alusel. Saadud tulemuse osas konsulteerida Sindi Vesi OÜ-ga, kas planeeritavad tuletõrjehüdrandid suudavad vajaminevat kogust tagada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästkeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee