



Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 09.03.2021 nr 6-2.1/668

Meie 08.04.2021 nr 12-1/21/920

Detailplaneeringu koostamine Tohera ja Aesoo külas elektrituulikute arendusaladel P9 ja P10

Olete esitanud Kaitseministeeriumile ettepanekute esitamiseks ja täiendamiseks Tohera ja Aesoo külas elektrituulikute arendusaladele P9 ja P10 detailplaneeringu lähteseisukohad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Pärnu maakonna planeeringus ja Tori valla üldplaneeringus märgitud elektrituulikute arendusaladele P9 ja P10 elektrituulikud ja nende toimimiseks vajalikud tehnovõrgud.

Esitatud detailplaneeringu lähteseisukohtades on juba kajastatud vajadus teha koostööd Kaitseministeeriumiga planeeringu algatamise staadiumis.

Kaitseministeerium selgitab, et lähteseisukohtade täpsusastmest tulenevalt ei ole planeeringu käesolevas etapis määratud elektrituulikute täpseid asukohti, mistõttu reaalsed kõrguspiirangud elektrituulikutele selguvad edasise planeerimisprotsessi käigus.

Kaitseministeerium analüüsis esitatud alade puhul rakenduvaid kõrguspiiranguid, hinnates mõjutusi radaritele neile lähimast ja kaugeimast ala punktist. Kõrgusepiirangud elektrituulikute arendusaladele P9 ja P10 on esitatud tabelis:

Ala	Koordinaadi punkt	Arvutatud lubatud absoluutkõrgus (m)
Ala P9	58°31'23.9", 24°56'25.1"	262
	58°31'55.0", 25°0'15.4"	263
Ala P10	58°33'5.6", 25°5'34.1"	339
	58°32'58.1", 25°3'36.8"	288

Antud väärtuste puhul on tegemist kõrgusega absoluutkõrguses ehk piirangud on ära toodud kõrguses merepinnast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Sang

Kaitseinvesteeringute osakonna juhataja

Paul Kunimägi 717 0225

paul.kunimagi@kaitseministeerium.ee