



PÄÄSTEAMET

Sigrit Kasemets
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 09.03.2021 nr 6-2.1/668

Meie 30.03.2021 nr 7.2-3.4/1949-2

**Päästeameti Lääne päästkeskuse
ettepanekud Tohera ja Aesoo külas
elektrituulikute arendusaladel P9 ja P10
detailplaneeringu koostamisele**

Austatud Sigrit Kasemets

Planeeringu maa-ala tuleohutuse tagamiseks rajada tuulepargi territooriumile lahtised tuletõrje veevõtukohtad, mis asuvad tuulikute kuni 3km kaugusel. Veevõtuteservuaaride mahutavus on vähemalt 500m³/tk, mis on varustatud kuivhüdrandiga. Veevõtukohtade kõrvale rajada teedevõrguga ühenduses olevad manööverduplatsid mõõtmetega 12x12m ning sellise kandevõimega, mis tagaks teljekoormuse 10t.

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
Nõunik
Lääne päästkeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee