



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas  
Tori Vallavalitsus  
tori@torivald.ee

Teie 30.11.2021 nr 6-2.1/3809

Meie 22.12.2021 nr 7.2-3.4/9290-2

**Päästeameti Lääne päästekeskuse  
ettepanekud Sindi kärestikukeskuse  
detailplaneeringu koostamisele.**

Austatud Signe Rõngas

Veesõidukite veeskamise kohale juurdepääsu rajamisel tuleks arvestada, et Päästeamet reageerib veeõnnetustele põhiautoga, mis on oma olemuselt veoauto kerghaagisega. Juurdepääsutee projekteerimisel tuleb arvestada päästeauto massiga ja lisaks manööverdamise platsi vajadusega. Täpsemad parameetrid on võimalik kokku leppida planeeringu koostamise käigus kohaliku päästeasutusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee